

Resultados obtidos no saneamento de águas residuais urbanas

(informação anual sobre os resultados do processo de avaliação da qualidade de serviço em 2021)

ETAR de Albufeira Poente

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador encontra-se licenciada:

Sim Não

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador cumpre a licença de descarga:

Sim Não

Resultados obtidos no saneamento de águas residuais urbanas

(informação anual sobre os resultados do processo de avaliação da qualidade de serviço em 2021)

ETAR da Companheira

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador encontra-se licenciada:

Sim Não

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador cumpre a licença de descarga:

Sim Não

Normativo de descarga - parâmetros CBO5, CQO, SST e *Escherichia coli*, num total de 84 determinações anuais.
Na avaliação de conformidade, incumpriu o normativo:
Escherichia coli -> 9 determinações.

Resultados obtidos no saneamento de águas residuais urbanas

(informação anual sobre os resultados do processo de avaliação da qualidade de serviço em 2021)

ETAR da Boavista

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador encontra-se licenciada:

Sim Não

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador cumpre a licença de descarga:

Sim Não

Resultados obtidos no saneamento de águas residuais urbanas

(informação anual sobre os resultados do processo de avaliação da qualidade de serviço em 2021)

ETAR de Lagoa

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador encontra-se licenciada:

Sim Não

A instalação de tratamento de águas residuais da área de saneamento do utilizador cumpre a licença de descarga:

Sim Não